

Anslutning av automatiskt brandlarm

För att få vidarekoppla signalen från sin automatiska brandlarmsanläggning till räddningstjänsten ska anläggningen uppfylla räddningstjänstens kvalitetskriterier.

Anslutna anläggningar kan vara vissa kommunala verksamheter, företag, organisationer och myndigheter som har ett så kallat person- eller egendomsskydd. Till exempel: vårdinrättningar, skolor, hotell, industrier och köpcentrum med flera.

Kontakta gärna oss om du har frågor kring hur det går till. Här är en beskrivning:

Anslutningen

1. Befintlig/ny verksamhet planerar för en automatisk brandlarmsanläggning tillsammans med sakkunnig projektör.
2. Kontakt tas med räddningstjänsten angående planerad utformning av anläggningen och tänkt kvalitetsarbete, se rubriker i kvalitetsplan, på ett tidigt stadium. **"Underlag för anslutning av automatiskt brandlarm"** fylls i och skickas till Västra Sörmlands Räddningstjänst.
3. Installatören kontaktar SOS Alarm för meddelande om en ny brandlarmsanläggning.
4. SOS Alarm kontrollerar att deras mottagningsutrustning kan kommunicera med larmsändaren. Lämnar ut larmkod samt primär-/sekundärnummer vid uppringd larmöverföring.
5. SOS Alarm inväntar underlag från installatör eller kund. Uppgifterna i underlaget matas in i databasen. Brandlarmet sätts på registrering (bevakas ej men kan provas).
6. SOS Alarm meddelar räddningstjänsten att ett nytt objekt är uppkopplat.
7. SOS Alarm avvaktar med att öppna larmet till dess att räddningstjänsten hör av sig.
8. Kunden eller installatören kontaktar Västra Sörmlands Räddningstjänst. Anläggningsägaren ombesörjer att räddningstjänsten har tillträde till lokaler som omfattas av brandlarmet och att nödvändiga nycklar och orienteringsritningar finns tillgängliga till dessa. Nycklar ska förvaras i godkänt nyckelskåp monterat på fasad vid entrén in till centralapparaten.



-
9. Brandlarmsanläggningen är väl avprovad för att undvika onödiga larm till räddningstjänsten och anläggartyg samt leveransbesiktningsintyg uppvisas för räddningstjänsten.
 10. Anläggningsskötare och ersättare är utsedda och anmälda.
 11. Avtal skrivs mellan kunden och räddningstjänsten och objektet registreras i räddningstjänstens databas.
 12. Räddningstjänsten meddelar SOS Alarm att brandlarmet kan öppnas. SOS Alarm öppnar larmet.