



# INFÖR TILLSYN

Närvarande: \_\_\_\_\_

Tillsynsdatum: \_\_\_\_\_

Objektsnummer: \_\_\_\_\_

1	Brandskyddspolicy	Ledningen fastslår principer för brandskyddspolicyn och säkerhetsnivån för brandskyddet i verksamheten	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
2	Brandskyddsorganisation	Verksamheten utser brandskyddschef och brandskyddskontrollanter	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
3	Utbildningsplanering	Utbildningsplaner ska upprättas för all personal i syfte att skapa medvetenhet om risker och det förebyggande brandskyddet.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
4	Riskinventering Värdering	En värdering av risker som acceptabla eller oacceptabla samt beslut om hur de ska reduceras eller kontrolleras.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
5	Brandskydds-, byggnads- och verksamhets beskrivning	Ritningar på varje plan av byggnaden, med beskrivning hur det byggnadstekniska brandskyddet är utformat och var det finns brandtekniska anordningar. Beskrivning av verksamheten och byggnaderna i syfte att ge en uppfattning om vilken verksamhet som bedrivs samt hur byggnaden ser ut i stort.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
6	Drift och Underhåll Regler och Rutiner	Brandskyddet innehåller detaljer som kräver löpande tillsyn och underhåll. Instruktionerna ska innehålla uppgifter om vilken typ av kontroll som avses, hur ofta de ska ske och vem som är ansvarig.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
7	Kontroll av brandskyddet	Kontroll av brandskyddet ska genomföras regelbundet av verksamhetens egna kontrollanter med brandskyddsbeskrivningen och drift och underhållsinstruktionerna som underlag.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
8	Uppföljning	Sammanställning av kontroller för brandskyddschef och VD för uppföljning och vidareutveckling.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red
9	Övriga dokument	Dokumenterna är viktiga för bland annat verksamhetens ansvariga, myndigheter och externa företag.	0	Finns och fungerar tillfredställande	Green
			1	Finns och fungerar, kan förbättras	Yellow
			2	Finns, funktion ej tillfredställande	Orange
			3	Finns ej	Red



# INFÖR TILLSYN

Närvarande: \_\_\_\_\_

Tillsynsdatum: \_\_\_\_\_

Objektsnummer: \_\_\_\_\_

## Riskprofil

<b>0 - 5</b>	SBA fungerar tillfredställande och ger effekt i form av fortlöpande förbättringar av brandskyddet både tekniskt och organisatoriskt.	<b>Bra</b>	>4 år
<b>6 - 9</b>	SBA fungerar, handlingsplan, brandskyddspolicy, instruktioner och rutiner samt uppgiftsfördelning (organisation) har tagits fram. Brandskyddsronder, riskbedömning och uppföljning görs regelbundet och dokumenteras. Erforderlig kompetens finns hos berörd personal. Rutiner finns för beaktande av brandskyddsfrågor.	<b>Godtagbart</b>	3 år
<b>10 - 18</b>	SBA fungerar till viss del, det finns behov av rådgivning. Chefer och arbetsledare har särskilda kunskaper om det förebyggande brandskyddet. Arbetsgivaren har tydliga planer på att genomföra en första brandskydds rond, inventering eller att upprätta en handlingsplan.	<b>Brister</b>	2 år
<b>19 - 27</b>	SBA fungerar inte. Rutiner saknas för brandskyddsfrågor. Stort behov av rådgivning. Förslag till förändring i arbetsmetoder hjälp med utbildning och användning av SBA verktyg, systemtillsyn med kontrollronder.	<b>Allvarliga brister</b>	1 år

Tillsynsintervallerna till höger kan bli längre om det finns tekniska brister på anläggningen.